

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Госненского района
наименование территориального органа МЧС России
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
наименование органа государственного надзора
пр.Ленина, д.16а, г. Тосно, Ленинградская область, 187000,
тел: (81361) 22-148, электронный адрес: ogpntosno@mail.ru
указывается адрес места нахождения надзорного органа, номер телефона, электронный адрес

Акт обследования

«16» ноября 2020 года
12 ч. 00 мин.

Ленинградская область,
г. Тосно, пр.Ленина, д.16а, каб.4
(город, село, поселок)

Государственным инспектором Госненского района по пожарному надзору
капитаном внутренней службы Шошиной Виталиной Владимировной
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 14 ч. 30 мин. «13» ноября 2020 года по 15 ч. 30 мин. «13» ноября 2020 года
проведено обследование объекта заявителя

в помещениях автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Учебный центр по сварке, наплавке и
неразрушающему контролю рельсов» (АНО ДПО «УЦСННКР»), (наименование объекта
юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 187024, Ленинградская область, Тосненский район,
д.Новолисино, ул.Заводская, д.1-Б, помещение 3.

При проведении обследования присутствовал директор Симонок Иван Андреевич
(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя
индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,
владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: помещения АНО ДПО
«УЦСННКР» площадью 65,9 кв.м на первом этаже здания АБК.

Функциональное назначение (Ф 4.3) – административное здание.

Здание – трехэтажное, II степени огнестойкости, без подвала и без чердака.
Отопление центральное, водяное. Освещение электрическое. Электропроводка
проложена скрыто. Вентиляция естественная.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность,
размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание:
пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости
зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем
противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

С актом обследования ознакомлен:

Директор АНО ДПО «УЦСННКР»

Симонок И.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«16» ноября 2020 г.



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор АНО ДПО «УЦСННKP»

Симонок И.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

«16» ноября 2020 г.


Обследование проводил:

Государственный инспектор

Тосненского района

по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

В.В. Шошина

«16» ноября 2020 г.